



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

КНМ № 71210061000201320010 от 08.11.2021 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1,

тел.: 8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 238/1/1-3**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению детский сад № 9**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Ерзаулова Алексея Александровича № 238 от 08.11.2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в период с:

«11» ноября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«19» ноября 2021 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

проведено: **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий МКДОУ детский сад № 9 Ченская Людмила Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Кабельные линии частично выполнены не огнестойкими материалами	п. 5.18. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования., п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 6.2, п. 6.4, п. 6.5 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности	01.03.2022 г.	
2.	В помещениях первого этажа установлено по 2 дымовых извещателя ИПД	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; п. 6.6. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	01.03.2022 г.	
3.	На объекте защиты храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта несоответствующая установленной системе АПС и СОУЭ.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.03.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 9

Ченская Людмила Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор Узловского, Киреевского
районов и г. Донской по пожарному надзору,
Старший инспектор ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области,
капитан внутренней службы

Черных Владимир Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Государственный инспектор Узловского, Киреевского
районов и г. Донской по пожарному надзору,
инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому
районам и г. Донской

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области,
лейтенант внутренней службы

Шевченко Павел Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)